

Eignungsattest

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

Fretz Kanal-Service AG
CH-6330 Cham

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualität in der Kanalsanierung (QUIK)» erfüllt.

Systembezeichnung: **KA-TE PMO, Pipetronics: kalt- und warmhärtend mit KA-TE PMO PowerShield**
Bautechnik: Roboterverfahren Durchmesserbereich: **DN 200 bis DN 700**
Zertifizierung Nr.: Q22-0016
Reparaturmaterial: Epoxidharz
Bezeichnung: **EPOXONIC® EX 1355 NF** Harz: Komp. A Härter: Komp. B und
EPOXONIC® EX 1824 NF V2 Harz: Komp. A Härter: Komp. B

Das System ist geeignet für folgende Arbeiten:

- Verspachtelung von Rissen und Muffen in Kanälen aus Steinzeug, Beton, Faserzement, Stahlbeton oder PVC sowie in Schlauchlinern aus Polyesterharz und Epoxidharz (EPOXONIC® EX 1355 NF)
- Verpressung von schadhafte Seitenzuläufen in Kanäle aus Steinzeug, Beton, Stahlbeton oder PVC sowie in Schlauchlinern aus Polyesterharz und Epoxidharz (EPOXONIC® EX 1824 NF V2)

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung in Verbindung mit dem Logo anzuwenden.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 20. April 2023
Dieses Eignungsattest gilt bis: 30. April 2026

Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute

Geschäftsstelle QUIK



Jürg Möckli, CC Kanalisation



Yvonne Gander